

Deklaracja zgodności składana przez dostawcę

(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

1) Nr 03/2010/P

2) Nazwa wystawcy:

Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM – Sp. z o.o.

Adres wystawcy: Ruszkowo 18, 13-214 Uzdrawo



KRS: 0000270195, REGON: 280169727, NIP: 5711661336

Tel. +48 23 697 03 00, fax +48 23 697 03 02

www: eltrim.com.pl , e-mail: eltrim@eltrim.com.pl

3) Przedmiot deklaracji:

YAKY - Kabel (K) elektroenergetyczny o żyłach aluminiowych o izolacji polwinitowej (Y) o żyłach powrotnej nałożonej na powłokę wypełniającą i o powłoce polwinitowej (Y)

YAKYy - Kabel (K) elektroenergetyczny o żyłach aluminiowych o izolacji polwinitowej (Y) o żyłach powrotnej nałożonej na powłokę wypełniającą, o powłoce polwinitowej (Y) z wytłoczoną zewnętrzną osłoną ochronną (y)

YAKY ; YAKYy 1 × 16 ÷ 630 / 16 ÷ 50 mm² ; 3 × 16 ÷ 300/16 ÷ 50 mm² 3,6/6 kV

Wykonania specjalne:

- **YnAKY (YAKYyn)** – kable o zwiększonej niepalności, specjalna powłoka – **Yn; -yn** PVC samogasnąca o podwyższonej niepalności

- **YAKY-O (YAKYy-O)** – kable przeznaczone do pracy w warunkach styczności z olejami ropochodnymi, powłoka kabli wykonana jest ze specjalnej mieszanki PVC

4) Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

5)

Nr dokumentu	Tytuł	Wydanie/Data wydanie
--------------	-------	----------------------

PN-EN 60228 Żyły przewodów i kabli

PN-93/E-90400 *Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Ogólne wymagania i badania*

PN-93/E-90402 *Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 3,6/6 kV i 6/6 kV*

Informacje dodatkowe

6) **Badania odbiorcze kabli wykonuje: ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice**

Podpisano: Ruszkowo, dnia 01.01.10 r.

.....
(miejsce i data wystawienia)

**Z-ca Dyrektora
d/s Modernizacji i Wdrożeń**

Mariusz Józwiak

7)
(Nazwisko, funkcja)



Zakład Produkcji Przewodów
Elektrycznych - ELTRIM Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdrawo
tel. 023/697 03 00, fax.023/697 03 02
NIP 5711661336 Regon 280169727
Numer KRS 0000270195

.....
(podpis lub jego równoważnik autoryzowany przez wystawcę)